



VERA ADR-KONTROLL

Vera Tank AS tilbyr utførelse av periodisk ADR-kontroll på tank levert av oss, som en kamera-assistert operasjon i samarbeid med kunde.

Kamera-assistert ADR-kontroll tilbys som et årsabonnement. Tankeier/bruker har da alltid tilgang til gyldig ADR-godkjenning på tanken.

Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil Vera Tank ha kopi for dokumentasjon.



MERKING AV KOLLI PLASSERES PÅ TO MOTSTÅENDE SIDER



Brannfarlige væsker



Miljøfare

UN 1202 - DIESEL


Dieseloljer
(eller 1203-Bensin)

STABLEMERKING PLASSERES PÅ EN SIDE

...kg max



IBC som
kan stables



eller



IBC som ikke
kan stables

Før kontrollen kan begynne må følgende informasjon sendes til Vera Tank (post@veratank.no):

Foto av følgende deler av tanken:

- ADR-skiltet med serienummer og merking:
(Tankens typegodkjenning / sertifikat er ikke nødvendig å sende.)



- Tanken sett fra 4 sider, oven- og underfra:



- Detaljbilder av løftelommer og samtlige løfteører:



- Detaljbilder av alle tankens tilkoblinger / stusser:



- Detaljbilde av sikkerhetsventil.



For 5-års kontroll:

- Bilder av tanken innvendig etter rengjøring

Tanken må være intakt, trykktett og i god stand for å bli godkjent for videre bruk.
Tanken må være tom og rengjort før testen utføres.



- Deretter kobles et manometer til tanken på 0 – 400 mbar.
Vera Tank kan levere manometer for formålet.
- Tanken påsettes et overtrykk = 0,2 bar = 200 mbar.
- Vent 15 minutter for temperaturutjevning og etterfyll deretter til 0,2 bar = 200 mbar.
- Hvis trykket holder seg konstant i 10 minutter, kan nå Vera Tank kontaktes på Facetime eller Skype for å få ADR-kontrollen verifisert. Husk å gjøre forhåndsavtale. Tidsforbruk vil være ca. 30 minutter.
Dette danner grunnlag for utstedelse av ny periodisk kontrollrapport.

Hvis kontrollør mener tanken befinner seg i grenseland i forhold til godkjenning, vil den bli underkjent i kameratesten og vil måtte sendes inn for manuell kontroll. Den manuelle kontrollen vil så friskmelde eller underkjenne tanken.

Vi ivaretar historikk og dokumentasjon på tanken. Ved et eventuelt tilsyn hvor noe skulle være borte fra tanken (f.eks skilt eller periodisk kontrollrapport), vil vi ha kopi for dokumentasjon.