



Anlegg og etablering

- Tankanlegg større enn 100.000 L skal meldes inn til DSB via Altinn. Tanker mindre enn dette er unntatt frameldeplikten. Før etablering av permanente tankanlegg, anbefaler vi allikevel at kommunen konfereres. **1**
- Fundament for tanken skal være ubrennbar, bæredyktig og telefritt. Grusing/asfalt/betong er anbefalt da fundamentet skal holdes fritt for vegetasjon. **1**
- Det skal være minst 5 meter avstand fra tank til tennkilde, trevegg, brennbar bygning/ brennbar opplag og minst 4 meter til dør, vindu, ventilasjonsåpning, kjellernedgang, nabogrense og off.ferdslinje. **1**
- Tom tank kan fraktes med restinnhold maksimum 15 % eller 1500 kg forutsatt at tanken er hermetisk lukket, dvs alle åpninger plugges. **2**
- Vi anbefaler at tankanlegg sikres mot påkjørsel.

Tankeier / bruker

- Tankeier og brukere er ansvarlige for at det foreligger en risikovurdering for tanken og bruken av denne i forhold til liv, helse, miljø og materielle verdier. **1 3**
- Kontrollintervall for tilstandskontroll settes til maksimum 5 år utvendig og 20 år innvendig for tank. **1**
- Tankeier må selv forsikre seg om at tiltak gjøres i samsvar med gjeldende lover og regler.

Tank

- Tank skal være produsert i henhold til en anerkjent standard. **1**
- Tank som fylles med fast kobling skal være utstyrt med overflyllingsvarsel. Hvis fyllerhastigheten er høy eller konsekvens ved overfylling er stor, skal det monteres overflyllingsvern. **1**
- Tank skal ha fullt oppsamlingsarrangement dersom utslipp fra tank kan få store konsekvenser. For dobbeltvegget tank regnes ytterbeholder som oppsamling av innerbeholder. **1**
- Tank over 10 m³ skal være utstyrt med fullt oppsamlingsarrangement, tekniske barrierer, overvåkingssystemer og være underlagt et forebyggende vedlikeholdsprogram. **3**
- Tank over 10 m³ skal ha oppsamling fra lufttestuss lik tankens volum. Det kan søkes dispensasjon som begrenser volumet tilsvarende ett minutt fylling fra tankbil (150-1200 liter). **3**
- Tank skal ha utvendig og innvendig korrosjonsbeskyttelse. **1**
- Flammemerke/brannfarlig vare (rød firkant), Miljøskadelig (akvatisk miljø) og produktkvalitet. **1 3**

UN 1202 - Diesel

Dieseloljer



Brannfarlige væsker



Miljøfare



Kronisk helsefare



Helsefare

Noter

- 1** Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 08.06.2009.
- 2** Forskrift om landtransport av farlig gods av 01.04.2009
- 3** Forskrift om begrenning av forurensning, kapittel 18 av 01.01.2014